



UTSLIPP: Oljen som ble oppdaget av Jernbaneverkets folk er tyktflytende og lukter som brukt motorolje. Foto: Geir Veia

Oljeutslipp i Ågaflåget

RANA: Like nedenfor tankanleggene i Ågaflåget er det tydelige tegn på at det har vært et utslipp av olje.

tilfellet fant vi straks ut at det er oljeutskilleren som skal ta opp spill ved fylling og tapping av tankene som har hatt en feil. Dette blir nå utbedret og vi skjerper rutinene rundt denne oljeutskilleren. Slike saker som dette er ubehagelig for oss som driver i miljøbransjen. Vi skal ikke ha slike hendelser. Det skader vårt renommé, sier daglig leder Stein Tore Reinfell.

Anlegget som Nordmiljø eier og driver ved Ågaflåget er Essos gamle tankanlegg. Oljen som mellomlagres i anlegget er spillolje fra hele Helgeland. Den selges til et kalkverk i Trøndelag som brennstoff i kalkovnen der.

Miljøvernssjef Hilde Sofie Hansen i Rana kommune kjenner ikke til at det har vært et oljeutslipp i Ågaflåget.

– Dersom de kjenner til at det har vært et utslipp der ute så skal dette varsles til kommunen. Det er brannvesenet som er oljevernmyndighet i Rana og så vidt jeg kjenner til så har heller ikke de fått melding om dette. Anlegget i Ågaflåget er et gammelt oljeanlegg som Esso har eid. Jeg har tidligere vært på befaring i anlegget og det er godkjent for den bruken det har i dag, sier miljøvernssjefen.

I tillegg til Essos gamle tankanlegg ligger forsvarets bered-

– Den store skrekken når vi får



KYSTVERKET Varsling av akutt/eller fare for akutt forurensning

Skjemaet fylles ut og sendes (per faks eller e-post) til Kystdirektoratet, Beredskapsavdelingen som en bekreftelse på det første telefoniske varselet til 33 03 48 00

Til vakthavende

Telefaks: 33 03 49 49

e-post: vakt@kystverket.no

Varslingsperson:

Navn på den som varslet: Nord-miljø, Biomulf Tverra Telefon: 48177583
Dato for utslippet: 30. okt. 2008 Tid: 9:10

Skadested og skadevolder:

Skadested: Ågaflåget
Skadevolder: Nord-miljø Kontaktperson: Telefon:
Adresse:

Type akutt forurensning:

Navn på stoffet som har sluppet ut og eventuelt CAS eller UN nummer:
Væske: Gass: Fast form: Mengde utslipp: ca. 100 liter

Spillolje

Hva er berørt/resipient:

Grunn: Vassdrag: Sjø: Luft: Annet: , angi:

Arsak, hvis kjent:

Full oljeutskiller

Spesielt miljøfølsomme områder i nærheten:

Nei: Ja: Beskriv (eks: steinfylling, våtmarksområde osv):

Værforhold:

Vind: m/s Temperatur: +2°C Bølgehøyde: m (ved sjøulykker)

Er tiltak iverksatt, i så fall hvilke? (gi en nærmere beskrivelse):

Suge-og spylebil + Zugol

Viderevarsling til:

Politi: Brannvesen: IUA: Lokale myndigheter: Andre: ,hvem:

Dette skjemaet er fylt ut av:

110-sentralen/brannvesen:
Avsender navn: Line Andreassen E-post: 110sentralen@rana.kommune.no
Telefon: 75145800 Telefax: 75145801